

● راهنمای جامع سفارش کلمپ انشعاب گیر

کلمپ انشعاب گیر

جهت سفارش انواع کلمپ های انشعاب گیر چهار پارامتر اصلی نیازمند است:

- ۱- قطر انشعاب
- ۲- سایز لوله اصلی
- ۳- جنس لوله اصلی
- ۴- فشار سیال

در صورت داشتن اطلاعات فوق به عنوان مثال برای انشعاب ۸۰ میلیمتر از لوله ۲۵۰ میلیمتر پلی اتیلن سفارش به صورت ذیل مطرح می گردد.

کلمپ انشعابگیر ۲۵۰×۸۰ جهت استفاده بر روی لوله پلی اتیلن با فشار کاری PN10

در صورتی که سایز و جنس لوله اصلی مشخص نیست با اندازه گیری محیط خارجی لوله و استفاده از جداول مربوطه (صفحه ۱۲) می توان جنس و سایز لوله اصلی را مشخص نمود.

$$\text{قطر خارجی لوله} = \frac{\text{محیط لوله}}{3.14}$$

در هنگام سفارش کلمپ های انشعاب گیر طول کارگیر بصورت استاندارد توسط تولید کننده مشخص می گردد ولی طبق نظر فنی کارفرما ابعاد کارگیر و تعداد پیچ ها قابل تغییر است.

